

石川高校普通教室（6室）エアコン仕様書

1 購入物品及び数量

エアコン 12台

2 仕様内容

項 目	内 容
電源	単相200V
期間消費電力量	2,118kwh以下
省エネ基準達成率	100%以上
通年エネルギー消費効率	5.0以上
冷房能力	5.6kw以上
暖房能力	6.7kw以上
設置箇所	- 普通教室6室に各2台設置すること。 - 室内機は、普通教室の前方壁に1台、後方壁に1台設置すること。 前方壁の設置箇所は、ベランダから2m程度、後方壁の設置箇所はベランダから8m程度とすること。 なお、冷媒配管、配水管の取付費用算出においては、標準取付とならない部分も考慮すること。 - 室外機は教室脇のベランダに設置すること。
配管化粧カバー	教室内の配管には、化粧カバーを設置すること。
窓パネル（12枚）の設置	各教室の窓はガラスサッシのため、配管等の貫通のため、「窓パネル（穴開加工）」を各教室2枚ずつ設置すること。

3 納入期限

平成31年3月29日（金）

4 納入場所

福島県立石川高等学校校舎

石川郡石川町字高田200-1

5 その他

- （1）搬入に要する経費、設置に要する経費を含めること。
- （2）現場確認を必要とする場合には、平成31年1月17日（木）までに本校に問い合わせること。
- （3）エアコン設置日時については、本校担当者と日程を調整すること。

6 想定品

三菱電機 MSZ-AXV5618S（W）